

Urgences évacuées

Argenteuil (95), le 8 avril 2008, vers 15 heures. L'incendie d'un transformateur électrique situé au sous-sol des urgences du Centre hospitalier Victor-Dupouy a occasionné de graves brûlures à un ouvrier et provoqué l'évacuation de tout le service. 109 personnes au total, parmi lesquelles dix patients, ont dû être placées sous oxygène en raison de la détection de monoxyde de carbone dans certaines chambres. A 16 h 50, le sinistre qualifié « *de faible importance mais compliqué et dangereux à éteindre* » était maîtrisé. Avant d'intervenir, les pompiers avaient dû faire couper les différentes alimentations électriques.